Plats och tid	Stadshus A, sammanträdesrum A1, kl. 09.00 – 11.00
Beslutande	Ann-Charlotte Stenkil (M) Lisa Andersson (M) Gunnel Wandel (FP) Stefan Stenberg (C) Jana Nilsson (S) Vivi-Anne Karlsson (S) Björn Lindström (SD) Kristina Lindfeldt (C) Johan Tolinsson (S) Fredrik Hansson (C)
Adjungerad ledamot	Tony Larsson (MP)
Ersättare	Göran Dahl (M) Hans Hjortsjö (M) Bengt Eliasson (S) Göran Andersson (MP)
Adjungerad ersättare	Rolf Wallerdal (S)
Övriga deltagande	Björn Linde, Ringhals, § 10 Marie-Louise Andersson, Ringhals, § 10 Charlotta Eldelind, Ringhals, § 10

Sekreterare Mircea Nitescu **Paragraf** 10-14

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil

Lsn § 10

Aktuellt från Ringhals

Björn Linde och Marie-Louise Andersson från Ringhals AB redogör för säkerhetsläget på Ringhals samt för produktion, myndighetsutövning och internrevisioner.

Rapport daterad 2015-08-26 bifogas protokollet.

VATTENFALL

Dokumenttyp	Dokumentstatus	Statusdatum	Dokument-ID/Version
Rapport - VO	**Skapat**	2015-08-26	2333734 / 1.1
Intern dokumentägare	Sekretessklass	Gäller t o m	Alt. dokument-ID 1
NR-Q	Öppen		
PSG / FSG enl dok.nr	Ersätter		Alt. dokument-ID 2
/			

Handläggare	Granskat av	Godkänt av
Jonsson Dick NR-QL		
		Frisläppt av

Ringhals AB, information till Lokala Säkerhetsnämnden 2015-09-04

1 PRODUKTION

Sedan informationsmötet den 12 juni har Ringhals produktion varit säker. Många aktiviteter/åtgärder har pågått i anläggningarna, främst genom att två revisioner pågått parallellt under perioden. Inträffade händelser och uppdagade förhållanden har hanterats enligt fastställda rutiner.

Efter Vattenfalls inriktningsbeslut från den 28 april 2015 om förkortad drifttid för Ringhals 1 och 2 är situationen fortfarande oklar gällande förutsättningarna för dessa reaktorers återstående drifttid. Se vidare under punkten *Övrigt*.

2 SÄKERHET

När det gäller antalet inträffade rapportervärda omständigheter, ROn, så fortsätter den gynnsamma utvecklingen med färre antal inträffade händelser jämfört med de senaste åren. Hittills i år har 49 händelser inträffat, varav 15 sedan början av juni. Samtliga avvikelser är också av mindre säkerhetsmässig betydelse.

RINGHALS 1

Ringhals 1 fick i slutskedet av revisionen (början av juni) en del problem med förseningar i ett projekt (generatorutbyte) samt diverse läckage vilket innebar att återgång till normal drift först skedde i början av juli månad. Från mitten av juli har blocket till och från reglerat ner effekten till elnätet på order av Vattenfalls kraftkontroll. Först i samband med att Ringhals 4 togs ur drift för revision den 12 augusti, återgick blocket till full effekt.

RINGHALS 2

Ringhals 2 var avställd för reparation av inneslutningens bottenplåt fram till den 25 juli. Direkt därefter inleddes årets mycket omfattande revision. Bottenplåten och reaktorinneslutningen har täthetsprovats och godkänts. En ansökan om att få starta anläggningen efter reparationen har skickats till SSM.
Revisionen har nu kommit drygt halvvägs och de stora ombyggnadsarbetena

bedöms följa tidplanen. Återstarten beräknas enligt gällande marknadsmeddelande ske den 4 november.

RINGHALS 3

Revisionsavställningen avslutades den 24 juni, med ett par dygns marginal till marknaden utlovad återgång till drift. Full effekt nåddes först den 5 juli på grund av diverse uppstartsproblem. Liksom Ringhals 1 och 4 har blocket reglerats ner i perioder på order från kraftkontroll.

RINGHALS 4

Ringhals 4 har drivits vid maximal effekt utan säkerhetsmässiga störningar. Blocket avslutade driftsäsongen med reducerad effekt (nedreglerad) och startade revisionen enligt plan den 12 augusti.
Revisionen är nu drygt halvvägs och arbetena följer tidplanen.

3 MYNDIGHETSÄRENDEN

Ringhals har i ett officiellt brev svarat på SSM samlade strålsäkerhetsvärdering över Ringhals för åren 2013 och 2014.

SSM nya föreskrifter:

Uppdaterade föreskrifter gällande lyftanordningar har återigen kommit på underhandsremiss.

Nya föreskrifter gällande analys och konstruktion av kärnkraftsanläggningar har försenats men förväntas komma till Ringhals och övriga tillståndshavare i slutet av september.

4 INTERNA REVISIONER

Under våren/försommaren har internrevisioner genomförts inom flera områden, varav några nämns här:

- Säkerhetskultur
- Rutin för uppdatering av anläggningarnas dokumentation (SAR, STF, PLS)
- Styrning och ledning

När det gäller säkerhetskultur är medvetenheten hög om vikten av att ständigt diskutera beteenden och attityder.

Flera förbättringsområden har identifierats men få avvikelser.

5 ÖVRIGT

5.1 Projekt STURE

Säker och Trygg Utfasning av REaktor 1 och 2. Vattenfall fattade den 28 april beslut om ny inriktning för Ringhals 1 och 2 som innebär avveckling redan 2018-2020.

Ringhals styrelse, där delägaren Eon ingår, har i skrivande stund ännu inte fattat något slutligt beslut om stängning.

Projekt STURE har arbetat kontinuerligt med förberedande åtgärder sedan inriktningsbeslutet kom. Stort fokus har lagts på personal-, kompetens- och resursfrågor samt förberedande arbete gällande tillståndsfrågor.

5.2 Samverkan Ringhals – Forsmark

Arbetet med ökad samverkan mellan Ringhals och Forsmark pågår. Forsmarks organisationsstruktur föreslås bli lik den i Ringhals. Förberedelserna för att bilda gemensamma organisationer för de tre stabsavdelningarna – Personal, Affärsstöd och Kommunikation – är i stort sett klara. Förändringarna planeras träda i kraft första oktober i år.

Lsn § 11

Digitala kallelser

Nämnden beslutar att kallelser och övriga handlingar ska framöver sändas till ledamöter och ersättare via e- post. Det ska dock fortfarande vara möjligt för dem som önskar att få handlingarna per post.

Lsn § 12

Information om evakueringsövningen Gripen 2015

Mircea Nitescu informerar om Varbergs kommuns deltagande i evakueringsövningen Gripen 2015 rörande beredskapszonen runt Ringhals kärnkraftverk. Övningen pågår under perioden 1 oktober 12 november 2015 och har fyra olika skeden:

1. Seminarieövning på Ringhals – 1 oktober
2. Distribuerad övning – 5-26 oktober
3. Simuleringsövning med motspel – 5 november
4. Fysisk evakueringsövning med fältenheter – 12 november

Lsn § 13

Informationsmöte för allmänheten

Lokala säkerhetsnämnden, Länsstyrelsen i Hallands län och Ringhals kärnkraftverk möter allmänheten den 24 september kl 18.30 på Varbergs Teater.

Lsn § 14

Meddelanden

Dnr 9/2015

Miljö- och energidepartementets regeringsbeslut den 25 juni 2015 om entledigande och förordnande av ersättare i lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk.

Dnr 10/2015

Strålsäkerhetsmyndighetens inbjudan den 3 juli 2015 till information och samråd om EU:s direktiv 2014/87/Euroatom om förstärkt säkerhet vid kärntekniska anläggningar.